

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
Администрации города Нижний Тагил
от 16.05.2023 № 331

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году

Составлен « 23 » июня 20 23 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области
(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Алтайская. д.35

3. Фактический адрес: (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

622018, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Алтайская. д.35

4. Год постройки здания (при наличии нескольких зданий – перечислить)

1988 год

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Уткина Марина Игоревна, 8(3435) 29-06-05

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.04.2023 № 877-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2023/2024 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.3. Секретарь комиссии:

Серебрякова Анна Владимировна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления образования Администрации города Нижний Тагил

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Сидман Михаил Александрович, заместитель начальника управления городского округа Нижний Тагил

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Смирнова Наталья Александровна, ведущий специалист по организации питания учащихся и воспитанников

от Государственного пожарного надзора

инспектор ОНД и ПР г. Тагил и ГО Барахосов ЮВ

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Майор полиции Пшеничников Алексей Анатольевич

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Зверев Александр Валерьевич, начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Кузнецова Людмила Геннадьевна, председатель Нижнетагильской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

Клычкова М.Г., заведующая дошкольно-школьным отделением поликлиники

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Побединский Александр Андреевич, заместитель директора по планированию и развитию МКУ «ЦОЗиП»

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Гарипова Галина Валерьевна., член ТКДН и ЗП Дзержинского района

7.5. От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

Уткина М.И., директор МАОУ СОШ № 20

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Бойцерук Анастасия Юрьевна, управляющая Североуральского филиала ООО «Комбинат общественного питания»

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Михалова Илона Аркадьевна, заместитель директора МАОУ СОШ № 20

от родительской общественности

Киреева Мария Алексеевна, родитель учащегося 9В класса

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20

(полное наименование образовательной организации)

к 2023 / 2024 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель Суров В.Г. (Ф.И.О.)

комиссии:

Заместитель

Председателя Удинцева Т.А. (Ф.И.О.)

комиссии:

Секретарь Серебрякова А.В. (Ф.И.О.)

комиссии:

Члены ко- Овчин М.И. (Ф.И.О.)

миссии:

Тюменищев А.А. (Ф.И.О.)

Кузнецова Л.З. (Ф.И.О.)

Побединский А.А. (Ф.И.О.)

Клионин М.Г. (Ф.И.О.)


Таримова Т.В. (Ф.И.О.)

Тюряхова Ю.В. (Ф.И.О.)


Зверев А.В. (Ф.И.О.)



(подпись)



(подпись)




(подпись)



(подпись)




(подпись)



(подпись)



(подпись)








(подпись)



(подпись)



(подпись)

<u>Смирнова А.А.</u> (Ф.И.О)	<u></u> (подпись)
_____ (Ф.И.О)	_____ (подпись)
<u>Чумаков М.С.</u> (Ф.И.О)	<u></u> (подпись)
<u>Милакова Ч.А.</u> (Ф.И.О)	<u></u> (подпись)
<u>Киреева М.А.</u> (Ф.И.О)	<u></u> (подпись)
<u>Байцуров А.Ю.</u> (Ф.И.О)	<u></u> (подпись)

Подписи относятся к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году

Особое мнение к акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024

Нарушения требований пожарной безопасности неисполненные на момент подписания акта готовности МАОУ СОШ № 20, по адресу: 622018, Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Алтайская, д. 35

1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части освещенности): на лестничном марше 2 и 3 этажей, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (помещения склада), п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

3. На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации) руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, п. 54. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.

инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР
г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области
майор внутренней службы

29.06.2023г.

Ю.В. Барахоева